

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD MASILLA EN POLVO ®

El Laboratorio de Calidad de Gyplac S.A., certifica que la Masilla en polvo, es fabricada con los estándares de calidad requeridos, para su utilización en muros y cielo rasos interiores.

MASILLA EN POLVO

Tabla de resultados técnicos*

Variables Dimensionales	Control GYPLAC	Resultados*		
		Mínimo*	Máximo*	Promedio*
Fragüe Inicial (min)	mínimo 70	132	145	142
Fragüe Final (min)	80 - 180	160	187	179
Agua Combinada (%)	5.95 – 6.23	5.98	6.14	5.97
AIII (%)	12.50 – 21.80	16.32	19.57	17.66

*Valores Promedios Históricos.

**Cumple con los límites de control



Maria Orozco De Avila
Head of Operational Excellence
T | 6056778600 Ext 5340
M | +573012032811

etex inspiring ways
of living

Gyplac S.A. | Km 1 Vía Mamonal - Gambote
Cartagena | 130013 | Bolívar | Colombia | www.etex.com.co

