



ESPECIALISTAS EN PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRO DESEG® S. A.



CATÁLOGO DEL SECTOR HIDRÁULICO



**NTC 3808
2004**
Certificación de Servicios
Icontec
Mantenimiento y recarga de extintores



RUC®
Registro Uniforme para Contratistas




01

EQUIPO CONTRA INCENDIO
CLASE II DE INCRUSTAR / SOBREPONER
GABINETE CLASE II

GABINETES CONTRA INCENDIO

GABINETE CLASE II



ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN
1	GABPRXXX	GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL.20 DE 77X77X22 (ALTO-ANCHO-FONDO) DE INCRUSTAR / SOBREPONER, TERMINADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA / ELECTROSTÁTICA ROJA, CON CERRADURA DE LLAVE MAESTRA SIN VIDRIO
2	VALGIO71	VALVULA ANGULAR TIPO GLOBO EN BRONCE DE 1, 1/2" X 1, 1/2" NPT X NH (HEMBRA -MACHO)MARCA GIACOMINI ITALIANA LISTADA UL APROBADA FM
3	GABPR501	SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA GABINETERA,FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA ROJA, TIPO 1
4	MAN5E101	TRAMO DE MANGUERA DE 1,1/2" X 100 PIES(30 METROS) ACOPLADA,COMPUESTA DE UN TEJIDO EXTERIOR 100% POLIESTER Y UN TUBO INTERIOR DE CAUCHO SINTETICO. PRESION DE SERVICIO 150 PSI,PRESION DE PRUEBA 300 PSI, PRESION DE ROTURA 500 PSI,CUMPLE NORMA DE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO NFPA 1961 Y 1962, IMPORTADA APROBADA FM MARCA 5 ELEMENT
5	AGUGI121 A7PY001	BOQUILLA DE CHORRO Y NIEBLA DE 1 1/2"EN POLICARBONATO, MARCA GIACOMINI, LISTADA "UL" / FM
6	GABPR301	HACHA PICO DE 4 1/2"LIBRAS EN ACERO,TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA ROJA, CABO CURVO EN MADERA TERMINADO EN LACA CATALIZADA IMPORTADA .
7	GABPR404	LLAVE SPANNER UN SERVICIO, CROMADA .
8	EXTPR110	EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS DE CAPACIDAD.AGENTE EXTINTOR(FOSFATO DI-HIDROGENO DE AMONIO) AL 70% CON MANGUERA


VALGIO75 VALVULA RESTRICTORA EN BRONCE DE 1 1/2"MARCA GIACOMINI UL / FM REF A156 Y 001 ALTERNATIVAS

02

EQUIPO CONTRA INCENDIO
CLASE III DE INCRUSTAR / SOBREPONER
GABINETE CLASE III

GABINETES CONTRA INCENDIO

GABINETE CLASE III




ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN
1	GABPRXXX	GABINETE PARA EQUIPO CONTRA INCENDIO FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL.20 DE 99 X 77 X 24 (ALTO-ANCHO-FONDO) DE INCRUSTAR / SOBREPONER, TERMINADO EN PINTURA BASE ANTICORROSIVA / ELECTROSTÁTICA ROJA, CON CERRADURA DE LLAVE MAESTRA SIN VIDRIO
2	VALGIO71	VALVULA ANGULAR TIPO GLOBO EN BRONCE DE 1, 1/2" X 1, 1/2" NPT X NH (HEMBRA -MACHO)MARCA GIACOMINI ITALIANA LISTADA UL APROBADA FM
3	VALGIO72	VALVULA ANGULAR TIPO GLOBO EN BRONCE DE 2, 1/2" X 2, 1/2" NPT X NH (HEMBRA -MACHO)MARCA GIACOMINI ITALIANA LISTADA UL APROBADA FM
3A	VALGI 201	TAPA HEMBRA EN POLICARBONATO COLOR ROJO PARA VALVULA DE 2,5 REF A80PY011 MARCA GIACOMINI
4	GABPR501	SOPORTE TIPO CANASTILLA PARA MANGUERA GABINETERA,FABRICADO EN LAMINA COLD ROLLED TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA ROJA, TIPO 1
5	MAN5E101	TRAMO DE MANGUERA DE 1,1/2 X 100 PIES(30 METROS) ACOPLADA,COMPUESTA DE UN TEJIDO EXTERIOR 100% POLIESTER Y UN TUBO INTERIOR DE CAUCHO SINTETICO. PRESIÓN DE SERVICIO 150 PSI,PRESION DE PRUEBA 300 PSI, PRESION DE ROTURA 500 PSI,CUMPLE NORMA DE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO NFPA 1961 Y 1962, IMPORTADA APROBADA FM MARCA 5 ELEMENT
6	AGUGI121 A7PY001	BOQUILLA DE CHORRO Y NIEBLA DE 1 1/2"EN POLICARBONATO, MARCA GIACOMINI, LISTADA "UL" / FM
7	GABPR301	HACHA PICO DE 4 1/2"LIBRAS EN ACERO,TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA ROJA, CABO CURVO EN MADERA TERMINADO EN LACA CATALIZADA IMPORTADA .
8	GABPR405	LLAVE SPANNER DOS SERVICIOS, CROMADA .
9	EXTPR110	EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS DE CAPACIDAD.AGENTE EXTINTOR (FOSFATO DI-HIDROGENO DE AMONIO) AL 70% CON MANGUERA

VALGIO75 VALVULA RESTRICTORA EN BRONCE DE 1 1/2"MARCA GIACOMINI UL / FM REF A156 Y 001 ALTERNATIVAS
VALGIO76 VALVULA RESTRICTORA EN BRONCE DE 2 1/2"MARCA GIACOMINI UL / FM REF A1564005 ALTERNATIVAS

03

CONJUNTO HIDRANTE PARED
SIAMESA EN "Y" DE 4" MARCA
GIACOMINI (REF.A95) FABRICADA EN BRONCE


CONJUNTO HIDRANTE PARED



CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	SIAMESA EN "Y" FABRICADA EN BRONCE DE 4" ROSCA NPT X 2.1/2" X 2.1/2" NH CON TUERCA GIRATORIA Y 1 CHEQUE INCORPORADO CON 2 TAPAS TAPÓN MACHO DE 2.1/2" NH LISTADA UL Y APROBADA FM
2	PLACA INYECCIÓN COLUMNA EN BRONCE REDONDA, ACABADO BRILLANTE.

a	b
4"	4"

ADICIONAL: VÁLVULA (CHEQUE) MARCA GIACOMINI (REF. A140) EN BRONCE RANURADA (4"). COD. VALGI 251. LISTADA UL Y APROBADA FM.




A	5 23/64"
B	7 29/32 "
C	3"

CODIGO CONJUNTO VALGI 181

UBICACIÓN /CARA	DESCRIPCIÓN - DIMENSIONES SIAMESA DE 4" X 2.1/2" X 2.1/2"
A	5" 33/64
B	8" 5/64
C	4" NPT
D	2.1/2" NH

DIAGRAMA HIDRÁULICO



Válvula OSY

Válvula Cheque

Válvula Mariposa

Válvula de Alivio

Válvula Desaireadora


Caudalimetro

Sprinkler

Cheque Siamesa

Siamesa

Sensor de flujo



CONVENCIONES			
TK-01 Tanque de Agua	Válvula de Alivio	Manómetro	Rociador
Válvula OSY	Válvula de Mariposa	Caudalimetro	Válvula Cheque de Siamesa
Válvula Cheque	Siamesa	Desaireador	Válvula de Test y Drenaje
Bomba Principal	Sensor de Flujo	Placa Antivortice	
Bomba Jockey			

Válvula de Test y Drenaje

Cabezal de Prueba

Switch Supervisor de Posición

04

VÁLVULAS PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIO



VÁLVULA DE
COMPUERTA
O.S.Y.



VÁLVULA DE
COMPUERTA
PARA POSTE INDICADOR



VÁLVULA DE CHEQUE



VÁLVULA MARIPOSA



VÁLVULA
DE ALIVIO



VÁLVULA
DESAIREADORA



CAUDALIMETRO



VÁLVULA REDUCTORA
DE PRESIÓN AUTOMÁTICA



SENSOR DE FLUJO



SWITH
SUPERVISOR
DE POSICIÓN



VÁLVULA DE ALIVIO



VÁLVULA DE TEST Y DRENAJE

05

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE EXTINCIÓN



- **Agentes Limpios.**

Recomendados para centros de procesamiento de datos, salas de telecomunicaciones, de control electrónico, laboratorios, plataformas de petróleo y centros de comando de tráfico aéreo, no dejan residuos: INERGEN y SAPPHIRE.

06

SPRINKLERS

STANDARD
Y RESPUESTA
RAPIDA



Horizontal



Upright



Pendent

COBERTURA
EXTENDIDA



Oculto



Cobertura
Extendida Pendent



Cobertura
Extendida Upright

- **Sistemas de Sprinklers.**

Sistemas adecuados para instalar en edificaciones industriales, comerciales, residenciales, con accionamiento automático frente al calor.

ESFR



HL-14



K-25

ESCUDOS



PRO  DESEG[®] S.A.

07

BOMBAS CONTRA INCENDIO



BOMBAS EN LINEA CON BOMBA JOCKEY



BOMBA CONTRA INCENDIO TIPO DIESEL



BOMBA ELÉCTRICA



BOMBA DIESEL

08

CABEZALES DE PRUEBAS



CABEZAL DE PRUEBA (6 SALIDAS)
BRIDADO Ó RANURADO



CABEZAL DE PRUEBA (2 SALIDAS)
BRIDADO Ó RANURADO

09

VÁLVULAS DE ALARMA Y DILUVIO



VÁLVULA DE ALARMA



VÁLVULA DE DILUVIO



ESPECIALISTAS EN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



Sede Principal:

Autop. Medellín Km 2.5 vía parcelas, Km 1.3 Parque industrial AEPI - Bodega 2
Cota - Cundinamarca - Colombia

PBX: 7464544-8966779 / FAX: 7550079

info@prodeseg.com.co / www.prodeseg.com.co