

Bogotá DC., 02 de octubre de 2023

A QUIEN CORRESPONDA

ASUNTO. CERTIFICADO DE EMISIONES GRUPOS ELECTRÓGENOS

Respetados señores

En consideración a su solicitud manifestamos que no se cuentan con certificaciones Tier 1 para los motores Caterpillar de última fabricación, dado que este estándar de emisiones fue valido hasta el año 2000, de ahí en adelante se empezó a implementar la certificación Tier 2 y Tier 3 que se puede solicitar con los equipos. La regulación equivalente a Tier 1 y que supera los mínimos estándares es LowBSFC por sus siglas en inglés (Low Brake Specific Fuel Consumption) o Non certified, los equipos C9.3B-400GC Y C13-500GC cuentan con este estándar.

Estaremos muy atentos a cualquier inquietud adicional que puedan presentar.

Cordialmente,



---

Andrés Esteban Sánchez Martínez

Especialista línea de producto Energía

**Bogotá**

Av. Américas 42 A – 21  
Teléfono: (601) 405 55 54

**Barranquilla**

Vía 40 # 70-29  
Teléfono: (605) 393 10 00

**Bucaramanga**

Av. Quebrada Seca No. 33A – 55  
Teléfono: (607) 685 20 40

**Cali**

Carrera 34 No. 10 – 117  
Teléfono: (602) 524 41 69

**Sabaneta**

Carrera 48 No. 55 sur – 56  
Teléfono: (604) 448 52 00