

Larco	PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS	No. MI-MON-FO-12 Fecha:10/01/2019
Título: PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS		Revisión. 1
Elaboración: AREA DE MONTAJES		Página 1 de 1

OBRA	C.C san Nicolas Etapa 4
CLIENTE	Muros y Techos
TÉCNICO	Yesy Maldonado Contreras
FECHA	02/09/2024

TIPO DE SISTEMA INSTALADO					
SPLIT		VENTILACION	X	EQUIPO	1
MINI SPLIT		BOMBAS CIRCUITO CERRADO		S. EVAPORATIVO	
PAQUETE		BOMBAS CIRCUITO ABIERTO		OTROS	

DATOS DE LOS EQUIPOS			
MARCA	HAVELLS	/	/
MODELO	60034	/	/
NÚMERO DE SERIE	A80MLN3U6GD5614	/	/
VOLTAJE	230 V	/	/
AMPERAJE	6.5 A	/	/

DATOS EN FUNCIONAMIENTO			
VOLTAJE	L1-L2: 207.7 V	L1-L3: 207.3 V	L2-L3: 208.3 V
AMPERAJE	L1: 5.78	L2: 6 A	L3: 5.71 A
PRESIÓN DESCARGA	/	/	/
PRESIÓN SUCCIÓN	/	/	/
TEMPERATURA SUMINISTRO	/	/	/
TEMPERATURA RETORNO	/	/	/

OBSERVACIONES:

Ventilador de Extraccion del Local de Comida Montelivo.


Responsable del Montaje


Técnico